

vodoměrná šachta u místa napojení vodovodního řadu, osazeno měrné zařízení na kanalizační stoce, neboť stavba zůstává ve vlastnictví stavebníka i po jejím dokončení.

ČSOV včetně souvisejících staveb – ing. Vaňková (22.12.2008)

K předložené projektové dokumentaci pro stavební řízení, předložené v listopadu 2008 a zpracované ing. Stanislavem Zahradníkem, U Černého dolu 575/4, Liberec 4 sdělujeme následující:

1. Souhlasíme s návrhem 10 x ČSOV , 4 ČSOV na stokové síti v Janově u Nového Boru, 4 ČSOV na stokové síti ve Sloupu v Čechách, 2 ČSOV v Radvanci, z toho jedné ČSOV (6) na místě stávající ČOV Radvanec.
2. Veškeré změny oproti odsouhlasené PD budou s námi projednány.
3. Požadujeme být přizváni ke všem jednáním týkajících se předmětné stavby.
4. Požadujeme dodržet naše vzorové řešení el. obvodových schémat ČSOV se zakreslením obvodů telemetrie.
5. Rozváděče požadujeme provést tak, aby jejich obsluhu včetně zapínání jističů mohl provádět pracovník „seznámený“ podle vyhl. Č. 50/1978 Sb., § 3 (vnitřní krytí IP 20).
6. Rozdělení vodiče PEN na PE a N požadujeme provést až v rozváděčích RM a el. přívod z RE do RM provést kabelem CYKY – J o průřezu min. 4x10 (nebo vyšší dle jističe). Důvodem je možnost rozpojení vodiče PE a N bez porušení plomb.
16. K předání díla do provozování a ke kolaudaci požadujeme:
 - smluvní vypořádání majetkoprávních vztahů (nájemní smlouva) s vlastníkem vodohospodářské infrastruktury, kterým je Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice, kontaktní osoba p. Ackermann, provozní inspektor, tel. 603 894 673, E-mail: vaclav.ackermann@svs.cz, nebo ing. Barabáš, tel.: 731 452 654
 - geodetické zaměření stavby
 - dokumentaci skutečného provedení, dokumentaci pro provádění stavby podle vyhl. č. 499/2006 Sb., včetně obvodových schémat silových a ovládacích obvodů, MaR a záloha programů PLC
 - doklady od použitých zařízení, zkoušky vodotěsnosti nádrží
 - dokumentace veškerého strojního zařízení
 - provozní řád v elektronické a tištěné podobě předem námi odsouhlasený

17. Před kolaudačním řízením investor na technické odd. v České Lípě doloží:

- protokol o zkoušce vodotěsnosti kanalizace, tlakovou zkoušku výtlačků na PN 16
- kamerovou prohlídku včetně záznamu
- potvrzení o prohlídce provozovatelem vodovodů a kanalizace
- kompletní projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení včetně kladečského výkresu výtlačků
- provozní řád kanalizace a čerpacích stanic
- revizní zprávy el. zařízení čerpacích stanic odpadních vod
- technologické podklady k použitým strojním zařízením
- protokol o zkoušce vodotěsnosti čerpací stanice
- pokud nebude povolován zkušební provoz, tak požadujeme též komplexní vyzkoušení provozu čerpací stanice se zprávou o vyhodnocení
- doklady o jakosti rozváděčů a technologických zařízení
- výchozí revize každého elektrického zařízení, kabelů a hromosvodů
- zaměření skutečného stavu stoky, čerpacích stanic včetně přípojek či odbočení (i jejich zakončení), výtlačků, staveb elektro, příjezdových cest a manipulačních ploch do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu (tzn. že sítě budou zaměřeny před zakrytím)
- zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí
- zápis funkčnosti trasovacího vodiče nad výtlačkem

9. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Ohře, s.p., Chomutov vydané dne 21.11.2007 pod č.j.: 003201-33851/2007:

- a) u nové kanalizace bude provedena a dokladována zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909 (výtlač ČSN 75 5911) v celém rozsahu.

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce drobných vodních toků a vlastníka pozemků k přechodu kanalizace a zaústění bezpečnostních přepadů ČSOV do těchto toků Lesů ČR, s.p., Teplice vydané dne 5.2.2008 pod č.j.: 88/2008/956/93/731:

Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, které jsou správci LBP 06 Dobranovského potoka v Radvanci (čhp 1-14-03-051/06), LBP 08 Dobranovského potoka v Sloupu v Čechách (čhp 1-14-03-051/08) a PBP Dobranovského potoka (čhp 1-14-03-051/05), a mají právo hospodařit s majetkem státu ČR k pozemkům pod vodními toky 1879/1, 1879/5, 1879/6, 1890/2 a 1031/1 vše v k.ú. Sloup v Čechách, a dále k pozemkům 1113/4, 1113/22, 1118/6 a 1118/7 vše v k.ú. Radvanec, souhlasí s předloženou projektovou dokumentací plánované akce „Odkanalizování obcí Sloup v Čechách, Radvanec a Nový Bor – Janov“ za těchto podmínek:

- 1) Zahájení stavebních prací bude oznámeno min. 14 dní předem příslušnému správci vodních toků (tel. 724 523 264)
- 2) Jednotlivé podchody pod vodními toky budou na jednom z břehů trvale označeny tak, aby mohlo dojít k snadné a jednoznačné pozdější identifikaci
- 3) Uvedení dotčených částí koryt vodních toků do původního stavu bude řešeno protokolárně, nejlépe zápisem do stavebního deníku příslušným správcem vodních toků.

11. Budou dodrženy podmínky vyjádření KSS LK, pracoviště Česká Lípa vydané dne 10.7.2007 pod značkou 1/07/JN/121/844/3939:

- mimo zastavěnou část obce nesmí být kanalizace vedena v silničním pozemku – úsek mezi obcí Sloup a Radvanec, dle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 36, odst.2.
- kde to půjde budou kanalizační řady vedeny v nezpevněné části silnice
- trasa kanalizace bude v komunikaci vedena tak, že nebude v pravděpodobné stopě kol vozidel, tj. bude umístěna v ose jednoho jízdního pruhu, nebo v ose komunikace
- křížení komunikace a přípojky budou, pokud to půjde, provedeny protlakem
- kde nebude možné napojení protlakem a napojení jednotlivých přípojek bude nutno provést výkopem, budeme požadovat konečnou úpravu silnice v šířce jednoho jízdního pruhu, včetně vyfrézování v celé délce zásahu
- v úseku u Skalního hradu (Sloup v Č., silnice II/268 je položen nový AB koberec, z tohoto důvodu proto nepovolíme zásah do silnice
- stavbou nesmí být dotčeny silniční propustky a mostky
- nesmí dojít k narušení stávajících odtokových poměrů komunikací

Vyjádření ke stavebnímu řízení: Odkanalizování obcí Sloup, Radvanec, Janov (silnice II/268, III/26846 a III/26847) ze dne 3.2.2009 značky 1/09/JN/026/128/669:

Jelikož nedošlo od vydání územního rozhodnutí k žádným podstatným změnám v trase kanalizace, nadále platí podmínky našeho vyjádření k územnímu řízení zn.1/07/JN/121/844/3939 ze dne 10.7.2007. Ke stavebnímu řízení byla vyhotovena dokumentace, která byla zpracována dle podmínek tohoto vyjádření. Změna je v zásahu do silnice II/268 ve Sloupu, u Skalního hradu. V tomto úseku bude kanalizační řad veden v nedávno opravené zpevněné části silnice a konečná úprava silnice bude provedena v rozsahu: vyfrézování celého povrchu silnice a položení AB koberce v celé šíři silnice a celé délce zasaženého úseku. Před začátkem prací v silnici je třeba požádat na odboru dopravy MÚ Nový Bor o zvláštní užívání silničních pozemků. Bez tohoto rozhodnutí nesmí být zahájeny práce v silničních pozemcích. Pokud by došlo před realizací stavby k nějakým změnám, budou tyto konzultovány se zástupcem KSS LK.

11. Budou dodrženy podmínky vyjádření Pozemkového fondu ČR, územní pracoviště Česká Lípa vydané dne 1.6.2009, kterým se mění vyjádření ze dne 10.12.2008:

- 1) projednat podmínky vstupu a vlastního provádění s nájemcem pozemku 2609 – Jarmila Kaličovým Janov 30, 471 52 Sloup v Čechách
- 2) Po ukončení stavby budou dotčené pozemky (jejich dotčené části) uvedeny do stavů, pro které byly určeny

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4 vydané pod zn. 1022017618 ze dne 11.5.2009.

V zájmovém prostoru se nachází podzemní energetické zařízení NN, VN 35 kV a TS v majetku ČEZ Distribuce a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301 a ČSN 34 3108. V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami k tomuto vyjádření tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezesbýtku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska nebo jsou k dispozici na internetových stránkách <http://www.cezdistribuce.cz>. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, neprodleně kontaktujte Call centrum naší společnosti na telefonu 378001111.

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s., čísla jednacího 25611/09/LIB/M00 ze dne 3.3.2009.

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozuměn s tím, že:

- a) Sítě elektronických komunikací společnosti O2 Telefónica Czech Republic, a.s., jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a vztahuje se na ně odpovídající

právní ochrana. Tyto sítě jsou věcnými břemeny vázajícími na dotčených nemovitostech. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5m p stranách krajního vedení.

- b) Upozorňujeme, že v zájmovém území stavby vede trasa PVSEK jak přístupové, tak přenosové sítě naší společnosti. Při realizaci stavby dojde na více místech ke křížení s trasou. Požadujeme respektování trasy při provádění zemních prací. V místech křížení budou kabely vždy zajištěny proti průvahu podložením prkny a vyvěšením přes horní okraje výkopů. Každé křížené místo bude před záhozem řádně podházeno a zhutněné, aby nedošlo k sedání terénu a následnému poškození kabelů. Před záhozem každého křížení přizvete prac.ochrany sítě k prohlídce kabelů. Teprve poté bude možné provést zához. O provedených prohlídkách bude sepsán zápis do stavebního deníku, který bude součástí kolaudačního řízení. Ke kolaudaci bude předloženo stavebnímu úřadu kolaudační vyjádření naší společnosti.
- c) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
- d) Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č.3, kap.II.čl.1., 4. a 5..). Elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací.
- e) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č.3, kap.XII.čl.1).
- f) Upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- g) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Lubomír Daniel (tel.: 602 476 357), (dále jen POS). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
- h) Při provádění prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- i) V místech, kde uložený kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č.3, kap.IV.čl.3 a 4).
- j) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- k) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- l) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození, Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
- m) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

- n) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- o) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- p) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefonica O2 Czech republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.
- 14. Budou dodrženy podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 2173/09/174 ze dne 11.5.2009.**
V zájmovém území se nachází: STL DN 150, 100, 50, PE 160, 110, 90, 63, 50, 40 + NTL DN 150, 100, 80, 50, PE 160 + příp.
RWE Distribuční služby, s.r.o. – odbor operativní správy sítí nemá námitek proti realizaci dotčené (připravované) stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení a činností s ní souvisejících za předpokladu, že budou dodrženy podmínky stanoviska zn. 2173/09/174 ze dne 11.5.2009.
Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- 15. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek stavby a dle ustanovení § 18 vyhlášky číslo 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Ukončení každé etapy oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě pokračovat.**
- 16. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního zákona.**
- 17. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží :**
- prohlášení stavebního dozoru,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby včetně kladečského výkresu *výtlačků*,
 - zaměření skutečného stavu stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, vypracovaný oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou,
 - zápis o předání a převzetí stavby,
 - doklad o vodotěsnosti kanalizace,
 - protokol o zkoušce vodotěsnosti čerpacích stanic,
 - doklad o využití, popř. odstranění odpadů z výstavby oprávněnou osobou,
 - provozní řád kanalizace a čerpacích stanic,
 - revizní zprávy el. zařízení čerpacích stanic odpadních vod,
 - zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí,
 - vyjádření SčVK – Česká Lípa.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Svazek obcí kanalizace Sloup, IČ: 750 90 414, Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách

Odůvodnění:

Dne 1.6.2009 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

2 paré projektové dokumentace, výpis z KN pro dotčené pozemky, vyjádření ČEZ Distribuce a.s., vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s., vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., vyjádření Pozemkového fondu ČR, vyjádření Lesů ČR, s.p., Správa toků OST, Teplice, Povodí Ohře, s.p., Chomutov, vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, Česká Lípa, stanovisko HZS LK, Česká Lípa, KHS LK, pracoviště Česká Lípa,

vyjádření KSS LK, Česká Lípa, vyjádření Policie ČR, Dopravní inspektorát Česká Lípa, plán kontrolních prohlídek.

Dále bylo doloženo:

- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemku p.č. 750/3 v k.ú. Radvanec ze dne 8.7.2009 (Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice)
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemku p.č. 2602/1v k.ú. Nový Bor, p.p.č. 1704/8 v k.ú. Sloup v Čechách ze dne 8.1.2009 (Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové zastoupeny Ing. Jaroslavem Junkem, lesním správcem Lesní správy Česká Lípa jako organizace s právem hospodařit k pozemkům)
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemku p.č. 1879/1, 1879/8, 1879/9 v k.ú. Sloup v Čechách, p.p.č. 1113/4, 1113/6 v k.ú. Radvanec ze dne 8.1.2009 (Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice zastoupené Ing. Martinem Holým – vedoucím správy toků)
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemku st.p.č. 5 v k.ú. Sloup v Čechách ze dne 18.2.2009 (Dana Silná, Luční 303, 471 52 Sloup v Čechách)
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníky pozemku p.č. 938/3 v k.ú. Sloup v Čechách ze dne 25.2.2009 (Adriana, Eva a Lucie Dřevínková, Radvanecká 140, 471 52 Sloup v Čechách, Martin Štengl, Radvanecká 140, 471 52 Sloup v Čechách)
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemku st.p.č.84 a p.p.č. 1508/2 v k.ú. Sloup v Čechách ze dne 25.2.2009 (Jiří a Jitka Vávrovi, Potoční 902, 471 52 Sloup v Čechách)
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemku p.č. 450/10 v k.ú. Radvanec ze dne 13.3.2009 (František Štikar, Radvanec 25, 473 01 Radvanec a Věra Štikarová, Svatopluka Čecha 2124, 470 01 Česká Lípa)
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemku p.č. 874/2 v k.ú. Radvanec ze dne 13.3.2009 (Klára Hrušková, Maxov 33, 473 01 Radvanec)
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemku p.č. 63 v k.ú. Radvanec ze dne 16.3.2009 (František a Růžena Schneiderovi, Radvanec 19, 473 01 Radvanec)
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemku p.č. 1031/1 v k.ú. Sloup v Čechách ze dne 30.3.2009 (Zdeněk Puchmeltr, Kladenská 534/10, 160 00 Praha - Vokovice)
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemku p.č.1129/2 v k.ú. Sloup v Čechách ze dne 1.4.2009 (Severočeské doly, a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov)
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemku p.č. 590/2, 604/3, 344/3 v k.ú. Janov u Nového Boru ze dne 11.4.2009 (Ivan Dvořák, Klímenstská 21, 110 00 Praha 1 – Nové Město)
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemku p.č. 745/4, 749/4, 884/1, 875/2, 874/10, 878/1, 878/2 a st.p.č. 123 v k.ú. Radvanec ze dne 12.4.2009 (Josef a Irena Jíšovi, Společná 2193/7, 182 00 Praha – Libeň)
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemku p.č.1782/4 v k.ú. Janov u Nového Boru ze dne 14.4.2009 (Ladislav Kubíček, Pražská 3009, 407 47 Varnsdorf)
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemku p.č. 136 v k.ú. Sloup v Čechách ze dne 27.5.2009 (Martin a Hana Novotný, Pod Samuelovou jeskyní 35, 471 52 Sloup v Čechách)
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemku p.č.302/1 v k.ú. Janov u Nového Boru ze dne 25.6.2009 (Ing. Arthur Novák, Havelská 503/19, 110 00 Praha 1 – Staré Město)
- 2 x smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Libereckým krajem a Svazkem obcí kanalizace Sloup ze dne 11.3.2009
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům st.p.č. 122/3, 122 a p.p.č. 145/1 ze dne 15.2.2008 (ve vlastnictví Mgr. Marty Kalošové, Novodvorská 412/133, 142 00 Praha, Ing. Martina Kaloše, Jinonická 748/62, 150 00 Praha, Ing. Dany Šalové, Ulrychova 1661/15, 162 00 Praha, RNDr. Milana a Jitky Holečkových, Nám. 14.října 157/7, 150 00 Praha)
- souhlas ke stavbě nájemce pozemku p.č. 2609 Jarmily Kalošové, Krejčího 388/4, 180 00 Praha ze dne 11.4.2009 (vlastníkem pozemku je Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha)
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemků v k.ú. Radvanec Obce Radvanec ze dne 22.4.2009
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemků v k.ú. Janov u Nového Boru a v k.ú. Nový Bor Města Nový Bor ze dne 12.5.2009
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemků v k.ú. Sloup v Čechách Obce Sloup v Čechách ze dne 13.5.2009
- smlouva o právu provedení stavby s vlastníkem pozemků v k.ú. Janov u Nového Boru Města Nový Bor ze dne 20.5.2009

- vyjádření vlastníka sousedního pozemku p.p.č. 302/4 v k.ú. Janov u Nového Boru Oto Trautnera, Myslbekova 2448/9, 470 06 Česká Lípa, který sousedí s pozemkem p.č. 302/1. Vyjádření ze dne 27.5.2009

Vodoprávní úřad přípisem č.j.: MUNO 51949/2009 ze dne 28.7.2009 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 28.8.2009 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby **"GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE s přečerpáním odpadních vod z obcí SLOUP V ČECHÁCH, RADVANEC, JANOV U NOVÉHO BORU do kanalizační sítě Nový Bor včetně čerpacích stanic odpadních vod ČSOV č.2 – č.11"** vypracoval autorizovaný projektant vodohospodář Ing. Stanislav Zahradník, Projektová a inženýrská činnost vodohospodářských staveb, IČ: 120 59 013, U Černého dolu 575/4, 460 01 Liberec 1, datum vyhotovení 05/2008. Projektová dokumentace stavby řeší odkanalizování obcí Sloup v Čechách, Radvanec a Janov u Nového Boru. Splaškové vody z těchto obcí budou svedeny na MČOV Nový Bor.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- MěÚ Nový Bor, souhrnné stanovisko OŽP ze dne 18.4.2008 vydané pod č.j. ŽP/168/2008/SS.
- MěÚ Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování – vyjádření ze dne 19.11.2008 pod zn: SU2 176/2007.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poznámka: V tomto rozhodnutí o povolení stavby nebyla zahrnuta stavba IO 04 Přeložka části vodovodní sítě ve Sloupu v Čechách. Tato část stavby bude řešena v samostatném řízení.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Oznámení veřejnou vyhláškou

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

UPOZORNĚNÍ :

- Při práci v blízkosti sítí je nutno dodržet platné právní předpisy, zejména vyhlášku ČÚBP číslo 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a normy ČSN 73 3050 - Zemní práce, ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení, ČSN 33 2000-5-54 - Uzemnění a ochranné vodiče, ČSN 33 3300, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-2-52.
- Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,

zejména vyhlášky číslo 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních, při stavebních pracích dbát ochranu zdraví osob na staveništi.

- Stavba bude provedena dodavatelsky. Dodavatel stavby musí mít oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmět své činnosti podle zvláštních předpisů.
- Investor musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Certifikáty na použitý stavební materiál si vyžádá investor od dodavatele a předloží je stavebnímu úřadu.
- Při stavbě budou respektovány požadavky správců inženýrských sítí (zařízení), týkajících se pracovního postupu a zabezpečení těchto zařízení.
- V okolí stavby musí být dodržena čistota, pořádek a zajištěna bezpečnost dopravy na místních komunikacích.
- Překopy místních komunikací a sousedních pozemků musí být vždy předem projednány s jejich správcem nebo majiteli.
- Veškerý odpad, který vznikne při stavbě, bude vytríděn a využit, popř. odstraněn oprávněnou osobou.
- Prováděním stavby nesmí být na svých právech zkracováni sousedé. Práva třetích osob a organizací zůstanou výstavbou nedotčena. Veškeré případné škody uhradí investor stavby dle platných předpisů.
- Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do náležitého stavu.
- Mechanizace bude zabezpečena proti úniku ropných látek.
- V průběhu stavby nedojde ke znečištění vod látkami nebezpečnými vodám, zvláště ne ropnými látkami.
- Při realizaci stavby nebudou zakládány dlouhodobé skládky materiálu a žádné skládky odpadu.
- Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Po nabytí právní moci stavebního povolení bude stavebníkovi zaslána ověřená projektová dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
- Identifikační štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené byly čitelné.
- Na místě stavby bude veden stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a prováděcí vyhlášky.
- Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění (§ 160 odst. 1 stavebního zákona).
- Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (§ 160 odst. 2 stavebního zákona).
- Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla (§ 156 odst. 1 stavebního zákona).
- Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu (§ 169 stavebního zákona), popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou (§ 153 odst. 1 stavebního zákona).
- Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo

autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi (§ 153 odst. 2 stavebního zákona).

- Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).
- Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu (§ 153 odst. 4 stavebního zákona).
- Při provádění stavby je stavebník povinen (§ 152 odst. 3):
 - před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
 - ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103 stavebního zákona

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje Liberec, podáním učiněným u Městského úřadu Nový Bor.

Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nový Bor.

Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 správního řádu.

Podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst. 1 správního řádu).

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 4.8.2009.



Simona Dušková
úředník ochrany životního prostředí
Městského úřadu Nový Bor

Obdrží:

účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

Svazek obcí kanalizace Sloup, IČ: 750 90 414, Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách

zastoupen Ing. Stanislavem Zahradníkem, U Černého dolu 575/4, 460 01 Liberec 4, IČ: 12059013

účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):*Oznámení veřejnou vyhláškou*dotčené správní úřady

MěÚ Nový Bor odbor SÚ a ÚÚP, pracoviště památkové péče, nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor
MěÚ Nový Bor odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor
MěÚ Nový Bor odbor dopravy, nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor
MěÚ Nový Bor odbor správy majetku, Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor
Hasičský záchranný sbor LK, Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Purkyňova 1849, 470 42 Česká Lípa

Ostatní (doručenkou):

Obec Radvanec
Obec Sloup v Čechách
Město Nový Bor
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Sladovnická 1082, 463 11 Liberec
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., specializovaný závod ÚV a ČOV, Školní 14, 415 01 Teplice
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689/14, 415 50 Teplice
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Telefonica O2 Czech Republic a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Krajská správa silnic LK, Sosnová 97, 470 50 Česká Lípa
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zemědělská vodohospodářská správa, Sokolská 259, 470 01 Česká Lípa
Policie ČR, Dopravní inspektorát, Okružní 2079, 470 80 Česká Lípa
Pozemkový fond ČR, Dubická 970, 470 01 Česká Lípa
Severočeské doly, a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Odbor správy majetku, Oddělení nemovitého majetku, Ústí nad Labem
Josef Jíša, Kolčavka 1, 190 00 Praha 9
Irena Jíšová, Kolčavka 1, 190 00 Praha 9
Ing. Martin Kaloš, Jinonická 748/62, 150 00 Praha – Košíře
Mgr. Marta Kalošová, Novodvorská 412/133, 142 00 Praha – Lhotka
Ing. Dana Šálová, Ulrychova 1661/15, 162 00 Praha – Břevnov
PhDr. Milan Holeček, Náměstí 14.října 157/7, 150 00 Praha – Smíchov
Jitka Holečková, Náměstí 14.října 157/7, 150 00 Praha – Smíchov
František Štikar, Radvanec 25, 473 01 Radvanec
Věra Štikarová, Svatopluka Čecha 2124, 470 01 Česká Lípa
František Schneider, Radvanec 19, 473 01 Radvanec
Růžena Schneiderová, Radvanec 19, 473 01 Radvanec
Klára Hrušková, Maxov 33, 471 52 Radvanec
Jiří Vávra, Potoční 90, 471 52 Sloup v Čechách
Jitka Vávrová, Potoční 90, 471 52 Sloup v Čechách
Dana Silná, Luční 303, 471 52 Sloup v Čechách
Adriana Dřevínková, Radvanecká 140, 471 52 Sloup v Čechách
Eva Dřevínková, Radvanecká, 471 52 Sloup v Čechách
Lucie Dřevínková, Radvanecká 140, 471 52 Sloup v Čechách
Martin Štengl, Radvanecká 140, 471 52 Sloup v Čechách

Zdeněk Puchmeltr, Kladenská 534/10, 160 00 Praha – Vokovice
Martin Novotný, Pod Samuelovou jeskyní 35, 471 52 Sloup v Čechách
Hana Novotná, Pod Samuelovou jeskyní 35, 471 52 Sloup v Čechách
Ivan Dvořák, Klimentská 2061/21, 110 00 Praha – Nové Město
Ladislav Kubíček, Pražská 3009, 407 47 Varnsdorf
Ing. Arthur Novák, Havelská 503/19, 110 00 Praha – Staré Město
Jarmila Kališová, Krejčího 388/4, 180 00 Praha - Libeň

2x spis

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.